



# MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

## Dati permesso e area d'intervento

Notifica n.	Numero interno (facoltativo)
Nome della società	
Indirizzo	
Responsabile autorizzato	Telefono

## Informazioni impianto antincendio

<input type="checkbox"/> Impianto sprinkler automatico	<input type="checkbox"/> Idranti o connessioni per autopompa VV.F.
<input type="checkbox"/> Pompa antincendio	<input type="checkbox"/> Impianto allarme/rivelazione incendio
<input type="checkbox"/> Alimentazione idrica da serbatoio/rete	<input type="checkbox"/> Impianto antincendio a gas
<input type="checkbox"/> Rete di distribuzione acqua antincendio	<input type="checkbox"/> Altro (descrivere)
Descrivere l'impianto e la zona messi fuori servizio:	
Elencare valvole e impianti da isolare:	

## Misure di protezione temporanea richieste

<input type="checkbox"/> Estintori antincendio supplementari	<input type="checkbox"/> Sospensione dei lavori a caldo* (v. oltre per esclusioni)
<input type="checkbox"/> Manichette antincendio collegate e pronte all'uso	<input type="checkbox"/> Interruzione di tutte le attività pericolose
<input type="checkbox"/> Vigilanza antincendio costante dedicata	<input type="checkbox"/> Estensione divieto di fumo
<input type="checkbox"/> Idranti collegati (se possibile)	<input type="checkbox"/> Notifica a reparti/responsabili

## Data e ora di inizio

Data/ora	Firma autorizzata
----------	-------------------

## Svolgimento del lavoro necessario sull'impianto

Il lavoro può essere svolto sugli impianti antincendio quando tutte le precauzioni citate sono state applicate. Le precauzioni vanno mantenute fino alla chiusura del permesso. Affiggere il retro del permesso sull'impianto disattivato. Infilare la prima pagina del permesso nella busta del kit.

## Ripristino impianti: ora e data

Elenco valvole e impianti ripristinati/riaperti:	
Collaudo completato: l'impianto è attivato e in funzione come da progetto. Firmare in calce.	
Data/ora	Firma autorizzata



# MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

## Dati permesso e area d'intervento

Notifica n.	Numero interno (facoltativo)
Nome della società	
Indirizzo	
Responsabile autorizzato	Telefono

## Informazioni impianto antincendio

<input type="checkbox"/> Impianto sprinkler automatico	<input type="checkbox"/> Idranti o connessioni per autopompa VV.F.
<input type="checkbox"/> Pompa antincendio	<input type="checkbox"/> Impianto allarme/rivelazione incendio
<input type="checkbox"/> Alimentazione idrica da serbatoio/rete	<input type="checkbox"/> Impianto antincendio a gas
<input type="checkbox"/> Rete di distribuzione acqua antincendio	<input type="checkbox"/> Altro (descrivere)
Descrivere l'impianto e la zona messi fuori servizio:	
Elencare valvole e impianti da isolare:	

## Misure di protezione temporanea richieste

<input type="checkbox"/> Estintori antincendio supplementari	<input type="checkbox"/> Sospensione dei lavori a caldo* (v. oltre per esclusioni)
<input type="checkbox"/> Manichette antincendio collegate e pronte all'uso	<input type="checkbox"/> Interruzione di tutte le attività pericolose
<input type="checkbox"/> Vigilanza antincendio costante dedicata	<input type="checkbox"/> Estensione divieto di fumo
<input type="checkbox"/> Idranti collegati (se possibile)	<input type="checkbox"/> Notifica a reparti/responsabili

## Data e ora di inizio

Data/ora	Firma autorizzata
----------	-------------------

## Svolgimento del lavoro necessario sull'impianto

Il lavoro può essere svolto sugli impianti antincendio quando tutte le precauzioni citate sono state applicate. Le precauzioni vanno mantenute fino alla chiusura del permesso. Affiggere il retro del permesso sull'impianto disattivato. Infilare la prima pagina del permesso nella busta del kit.

## Ripristino impianti: ora e data

Elenco valvole e impianti ripristinati/riaperti:	
Collaudo completato: l'impianto è attivato e in funzione come da progetto. Firmare in calce.	
Data/ora	Firma autorizzata

# MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

# ATTENZIONE

# SISTEMA ANTINCENDIO FUORI SERVIZIO

**VIETATI I LAVORI A CALDO\*  
ESTINTORI/MANICHETTE E VIGILANZA  
ANTINCENDIO DEVONO ESSERE  
PRESENTI. COMPLETARE IL LAVORO  
IL PRIMA POSSIBILE.**

**\*AMMESSI I LAVORI A CALDO SE È STATO DISATTIVATO SOLO IL RIVELATORE  
SOPRA L'AREA DI LAVORO PER EVITARE ALLARMI SUPERFLUI. SI RIMANDA AL KIT  
DI MESSA FUORI SERVIZIO DEI SISTEMI ANTINCENDIO.**