



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Datos del permiso y de la ubicación/empresa

Número de permiso	Número de permiso interno (según sea necesario)
Nombre y dirección de la empresa	
Responsable autorizado	Teléfono

Descripción de trabajo en caliente

Área expuesta y trabajo requerido

Todas las precauciones requeridas

- Si NA
- Sistema de rociadores en línea y preparado
 - Extintores contra incendios cargados y preparados
 - Mangueras contra incendios cargadas y preparadas
 - Mangueras de hidrantes conectadas
 - Evaluación de riesgos completada para determinar los períodos de vigilancia y monitoreo luego de culminar el trabajo (ver al dorso)
 - La vigilancia de incendio se realizará durante los períodos de trabajo, los descansos y después del trabajo
- VCI*: 60 min MCI*: min

Requerido dentro de 10 m de trabajo en caliente

- Si NA
- Todos los combustibles se retiran
 - Todos los líquidos inflamables se eliminan
 - Cualquier atmósfera explosiva se elimina
 - Los suelos están limpios
 - Todas las aperturas de suelo y pared se cubren
 - Las construcciones combustibles se humedecen y se cubren con placas resistentes al fuego
 - Los conductos y transportadores se cierran

*VCI = Vigilancia contra incendios. *MCI = Monitoreo contra incendios.

El MCI es el período de inspección periódica luego del final de la ejecución del trabajo en caliente. Véase al dorso para consultar los tiempos mínimos de vigilancia.

Fecha y hora de inicio

Trabajo realizado por	Firma del ejecutor del trabajo
Fecha/Hora	Firma del responsable autorizado

Realizar el trabajo requerido en el sistema

Con todas las precauciones impuestas anteriormente, el trabajo en caliente está autorizado para comenzar en el área determinada anteriormente. La(s) persona(s) que realicen el trabajo mantendrá(n) todas las precauciones hasta que se complete la autorización. Coloque el reverso de esta autorización en el área de trabajo en caliente. Coloque la parte frontal de la autorización dentro del bolsillo del kit.

Complete el trabajo, los períodos de vigilancia contra incendios VCI, y monitoreo contra incendio MCI

Hora de finalización de trabajo	Hora de finalización de VCI	VCI concluida, firma del responsable
Fecha	Hora de finalización del MCI	MCI concluido, firma del responsable



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Datos del permiso y de la ubicación/empresa

Número de permiso	Número de permiso interno (según sea necesario)
Nombre y dirección de la empresa	
Responsable autorizado	Teléfono

Descripción de trabajo en caliente

Área expuesta y trabajo requerido

Todas las precauciones requeridas

Si NA

Sistema de rociadores en línea y preparado

Extintores contra incendios cargados y preparados

Mangueras contra incendios cargadas y preparadas

Mangueras de hidrantes conectadas

Evaluación de riesgos completada para determinar los períodos de vigilancia y monitoreo luego de culminar el trabajo (ver al dorso)

La vigilancia de incendio se realizará durante los períodos de trabajo, los descansos y después del trabajo

VCI*: 60 min MCI*: min

Requerido dentro de 10 m de trabajo en caliente

Si NA

Todos los combustibles se retiran

Todos los líquidos inflamables se eliminan

Cualquier atmósfera explosiva se elimina

Los suelos están limpios

Todas las aperturas de suelo y pared se cubren

Las construcciones combustibles se humedecen y se cubren con placas resistentes al fuego

Los conductos y transportadores se cierran

*VCI = Vigilancia contra incendios. *MCI = Monitoreo contra incendios.

El MCI es el período de inspección periódica luego del final de la ejecución del trabajo en caliente. Véase al dorso para consultar los tiempos mínimos de vigilancia.

Fecha y hora de inicio

Trabajo realizado por	Firma del ejecutor del trabajo
Fecha/Hora	Firma del responsable autorizado

Realizar el trabajo requerido en el sistema

Con todas las precauciones impuestas anteriormente, el trabajo en caliente está autorizado para comenzar en el área determinada anteriormente. La(s) persona(s) que realicen el trabajo mantendrá(n) todas las precauciones hasta que se complete la autorización. Coloque el reverso de esta autorización en el área de trabajo en caliente. Coloque la parte frontal de la autorización dentro del bolsillo del kit.

Complete el trabajo, y los períodos de vigilancia (VCI) y monitoreo contra incendios (MCI)

Hora de finalización de trabajo	Hora de finalización de VCI	VCI concluida, firma del responsable
Fecha	Hora de finalización del MCI	MCI concluido, firma del responsable

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PRECAUCIÓN TRABAJO EN CALIENTE EN CURSO

EXISTEN FUENTES DE IGNICIÓN.

**LA PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LOS ROCIADORES/PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS ESTÁ PROHIBIDA**

LOS EXTINTORES/MANGUERAS DEBEN ESTAR COLOCADOS

**LA VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS DEBE ESTAR ACTIVA DURANTE EL
TRABAJO, DURANTE LOS DESCANSOS Y 60 MINUTOS DESPUÉS DE
COMPLETAR EL TRABAJO**

**EL MONITOREO CONTRA INCENDIO DEBE COMPLETARSE DESPUÉS DEL
PERIODO DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS**

Duración mínima del Monitoreo Contra Incendios (MCI)			Frecuencia del monitoreo periódico	
Combustibilidad de la construcción y ocupación/actividad	Materiales de construcción no-combustibles	Materiales de construcción combustibles	Detección de humo o incendios en el área	Frecuencia de supervisión mínima
Ocupación (materiales y/o equipos) no es combustible	60 min	90 min	El sistema de detección está activo	Revisar el área al menos cada 30 minutos
Ocupación (materiales y/o equipos) combustible	90 min	180 min	No hay detección o está no está activa	Revisar el área al menos cada 15 minutos