

Risk Engineering Services

Pakket Buiten Bedrijfsstelling Brandbeveiliging

Pakket Buiten Bedrijfsstelling Brandbeveiliging

Deze vergunning is vereist voor elke buiten bedrijf stelling van een brandbeveiligings-systeem, ongeacht de reden of duur ervan. Brandbeveiligingsystemen zijn onder andere: sprinkler koppen, -kleppen, brandbluspompen, bluswaterleidingen, brandkranen, gasblussystemen en brand detectie/alarmerings systemen.

Nieuwe vergunningen

Plaats alle ongebruikte vergunningen in de hoes hieronder.

Opslag van beëindigde vergunningen

Archiveer alle beëindigde vergunningen op een vaste plaats voor audits en inspectie. Zorg ervoor dat dit gebeurt voor beide onderdelen van de vergunning.

Aanvragen van vergunningsformulieren

Opnieuw aanvragen van een vergunning kan plaatsvinden via uw lokale Swiss Re Corporate Solutions risk engineer, verzekeraar of verzekeringsmakelaar.

Hebt u dringend een vergunning nodig?

Druk een exemplaar van de digitale versie af. Deze is verkrijgbaar via uw lokale Swiss Re risk engineer of verzekeraar.

Tips voor afdrucken van digitale vergunning

Druk de volledige vergunning af op standaardpapier. Vouw de afgedrukte vergunning dubbel op de hiervoor aangegeven lijn en knip/snij het vel in tweeën.

Omdat deze versie geen doorslagmogelijkheid biedt, moet u er zelf voor zorgen dat alle details op beide onderdelen van de vergunning staan.

NIEUWE VERGUNNINGEN

Wanneer gebruik ik deze vergunning?

Deze vergunning is vereist voor elke buiten bedrijfstelling van een brandbeveiligings-systeem, ongeacht de reden of duur daarvan.

Er is sprake van een "buiten bedrijfstelling" als een brandbeveiligings- of branddetectie-systeem, of een onderdeel van dat systeem, is uitgeschakeld, afgesloten of niet naar behoren werkt.

Tot de systemen behoren onder meer:

- sprinkler- en watersproeisystemen
- brandkraan- of standpijpsystemen
- brandbluspompen
- brandslangsystemen
- hoofdwaterleiding brandbestrijding
- bluswater tanks/kelders
- schuimblussystemen
- nat-chemische blussystemen
- blusgassystemen
- brandalarm- en detectiesystemen

Afhankelijk van uw land of regio kunnen diverse meldingen vereist zijn. Dit kan een melding aan de brandweer of alarmcentrale of aan de verzekeringsmakelaar of direct aan Swiss Re Corporate Solutions.

Wie moet deze vergunning afgeven?

Binnen de organisatie moet een deskundig persoon worden aangewezen als "bevoegd" voor de brandbeveiligingsystemen.

De bevoegd persoon moet minimaal beschikken over kennis van brandbeveiligingsystemen en op de hoogte zijn van de risico's van storingen aan brandbeveiligingsystemen en hoe de gevaren tijdens een storing te verminderen.

Een aannemer, tijdelijke medewerker of medewerker van een derde (externe) partij moet niet als bevoegd persoon worden aangewezen.

Toezicht op de naleving van de in de vergunning opgenomen voorzorgsmaatregelen

Doorgaans wordt werk aan deze systemen uitgevoerd door een extern brandbeveiligingsbedrijf, dat wellicht niet op de hoogte is van de maatregelen die op deze locatie gelden.

Het is belangrijk dat de bevoegd persoon de betreffende ruimten inspecteert, om erop toe te zien dat alle voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd.

Waarom gebruik ik deze vergunning?

Een brandbeveiligingssysteem is een kritisch onderdeel van de veiligheid op uw locatie.

Dit soort systemen spelen een cruciale rol bij de beperking van de ernst van een brand in uw vestiging. Een brand kan uw gebouw, productie en de continuïteit van uw bedrijfsvoering aanzienlijke schade toebrengen. Een brand is niet alleen een risico voor het bedrijf, maar ook voor elke medewerker in uw onderneming.

Een brandbeveiligingssysteem heeft doorgaans ook een functie in de bescherming van levens. Het zorgt voor vroegtijdige melding, evacuatie van mensen en beperking van uitbreiding naar de andere gebouwen en omgeving.

Actieve vergunning: Als een vergunning in de onderstaande hoes is geplaatst, is er sprake van een actieve “Buiten Bedrijfstelling” en moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. Alle gevaarlijke en brandgevaarlijke* werkzaamheden moeten worden gestopt en er moet een brandwacht aanwezig zijn.

Voorafgaand aan een Buiten Bedrijfstelling

- Als er gepland werk aan het systeem is voorzien, probeer deze werkzaamheden dan uit te voeren als het brandgevaar minimaal is, bijvoorbeeld in perioden waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen.
- Als de Buiten Bedrijfstelling onderdeel is van een noodsituatie, waarborg dan dat alle onderstaande voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat de vergunning onmiddellijk wordt afgegeven.
- Als gevaarlijke processen onbeschermd zijn, wordt aanbevolen deze processen stop te zetten.
- Vergunningen moeten ongeacht reden of duur worden afgegeven.

Uitgifte van een vergunning

Een vergunning mag uitsluitend worden afgegeven door een bevoegd persoon m.b.t. het brandbeveiligingssysteem. Volg de onderstaande werkwijze:

- Neem een nieuwe vergunning en vul alle velden in.
- Check ter plaatse dat alle voorzorgsmaatregelen zijn geactiveerd.
- Haal de twee delen van de vergunning van elkaar en plaats de voorzijde in de hoes hieronder.
- Maak de achterzijde vast aan het door storting getroffen systeem.

*Storingen en Brandgevaarlijk Werk

Overweeg altijd alternatieven voor “Heet Werk” of gebruik een afgeschermd ruimte voor de werkzaamheden. Als “Heet Werk” absoluut noodzakelijk is, moet een Buiten Bedrijfstelling van het brandbeveiligingssysteem worden vermeden. Uitschakeling van het detectiesysteem direct boven de plaats waar het “heet Werk” plaatsvindt is toegestaan indien het risico van incorrecte activatie bestaat.

Opmerking: Als de vergunning zich buiten of in een natte omgeving bevindt, doe de vergunning dan in een dichte plastic hoes.

ACTIEVE VERGUNNINGEN

Tijdelijke bescherming

- Zorg voor extra brandblussers in de betreffende ruimte(n)
- Waarborg dat alle brandslangen in het gebouw werken en voldoende capaciteit leveren.
- Verwijder alle ontstekingsbronnen
- Verwijder brandbare materialen of dek deze af met branddekens.
- Wijs getraind personeel aan om brandwachtdiensten uit te voeren.

Meldingen

- De brandweer en de meldkamer van de bewakingsdienst.
- Uw eigen calamiteiten organisatie, beveiliging en management team.
- Meld de buitenbedrijfstelling aan via: impairments_benelux@swissre.com, en uw verzekeringsmakelaar of lokale onderwriter van Swiss Re Corporate Solutions.

Tijdens de buiten bedrijfstelling:

- Bevestig de vergunning aan de apparatuur met de storting, in de hoes met actieve vergunningen.
- Zorg dat alle gevaarlijke processen of processen waarbij ontbranding of ontsteking mogelijk is, stilgelegd zijn.
- Verbied roken.
- Verbied alle brandgevaarlijke werkzaamheden. Als deze toch noodzakelijk zijn, neem dan contact op met Swiss Re Corporate Solutions of uw verzekeringsmakelaar. *Let op de bovenvermelde uitzondering.
- Zorg ervoor dat alle getroffen zones regelmatig worden geïnspecteerd door de brandwachten.
- Geef prioriteit aan het herstel van het getroffen systeem.

Na de storting

Bevestig de voltooiing van de werkzaamheden:

- Voer de noodzakelijke testen uit om vast te stellen dat het systeem volledig functioneert.
- Als het systeem operationeel is, maar niet naar behoren werkt, handhaaf dan de status ‘actief’ voor de “Buiten Bedrijfstelling”.

Beëindiging van de vergunning

Als de storting opgeheven is:

- Retourneer de twee delen van de vergunning aan de bevoegd persoon.
- Zorg ervoor dat alle velden, data en tijden zijn ingevuld. Onderteken de vergunning.
- Hecht het voorste en achterste deel van de vergunning aan elkaar en archiveer voor toekomstige audits.
- Meld aan belanghebbenden dat de Buiten Bedrijfstelling is opgeheven en het systeem operationeel is.

Swiss Re Corporate Solutions Ltd.
Mythenquai 50/60
P.O. Box
8022 Zürich
Switzerland

Telefoon +41 43 285 2121
Fax +41 43 285 2999
corporatesolutions.swissre.com

Naar de mening van Swiss Re Corporate Solutions, zijn de richtlijnen in dit document deugdelijk, redelijk en kunnen zij een bijdrage leveren aan het verminderen van het risico op materiële schade en bedrijfsschade. Swiss Re Corporate Solutions waarborgt niet dat alle schades vermeden worden of dat alle mogelijke preventieve maatregelen genomen zijn, als het advies in dit document is opgevolgd. Door het delen van haar mening ten aanzien van deugdelijke en redelijke maatregelen, ontslaat Swiss Re Corporate Solutions de verzekerde niet van haar eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot het evalueren en implementeren van schade preventieve maatregelen en Swiss Re Corporate Solutions wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade preventie af.