



# 消防设备停运许可证

## 消防设备停运位置及明细

许可证编号	内部许可证编号 (按需填写)
公司名称	
地址	
授权人	电话

## 停运消防系统

<input type="checkbox"/> 自动喷淋系统	<input type="checkbox"/> 消防水箱/城市供水管路
<input type="checkbox"/> 消火栓或水泵接合器	<input type="checkbox"/> 气体灭火系统
<input type="checkbox"/> 消防泵	<input type="checkbox"/> 内部消防管路
<input type="checkbox"/> 火灾/烟雾探测系统	<input type="checkbox"/> 其他 (请标明)
详述被停运的消防系统及位置:	
列出被隔离阀门及系统的编号:	

## 停运消防设备时, 请采取以下措施:

<input type="checkbox"/> 配置额外的灭火器	<input type="checkbox"/> 停运期间不间断看火
<input type="checkbox"/> 停止动火作业* (详见除外情况)	<input type="checkbox"/> 加强吸烟管制
<input type="checkbox"/> 准备好消防水带	<input type="checkbox"/> 连接好消防水带 (如果可能)
<input type="checkbox"/> 暂停危险作业	<input type="checkbox"/> 通知相关部门和公司

## 起始日期及时间

日期/时间	授权人签名
-------	-------

## 对停运消防设备采取安全措施

请在采取以上措施的前提下, 实施对相关消防系统的停运。在消防设备停运期间, 所有以上安全措施必须保持有效。将许可证背面挂在停运的消防设备上。将许可证的前面放入提供的工具袋中。

## 消防系统复位日期及时间

列出已复位及重新打开的阀门及系统的编号:	
消防系统已恢复, 测试已完成。	
日期/时间	授权人签名



# 消防设备停运许可证

## 消防设备停运位置及明细

许可证编号	内部许可证编号 (按需填写)
公司名称	
地址	
授权人	电话

## 停运消防系统

<input type="checkbox"/> 自动喷淋系统	<input type="checkbox"/> 消防水箱/城市供水管路
<input type="checkbox"/> 消火栓或水泵接合器	<input type="checkbox"/> 气体灭火系统
<input type="checkbox"/> 消防泵	<input type="checkbox"/> 内部消防管路
<input type="checkbox"/> 火灾/烟雾探测系统	<input type="checkbox"/> 其他 (请标明)
详述被停运的消防系统及位置:	
列出被隔离阀门及系统的编号:	

## 停运消防设备时, 请采取以下措施:

<input type="checkbox"/> 配置额外的灭火器	<input type="checkbox"/> 停运期间不间断看火
<input type="checkbox"/> 停止动火作业* (详见除外情况)	<input type="checkbox"/> 加强吸烟管制
<input type="checkbox"/> 准备好消防水带	<input type="checkbox"/> 连接好消防水带 (如果可能)
<input type="checkbox"/> 暂停危险作业	<input type="checkbox"/> 通知相关部门和公司

## 起始日期及时间

日期/时间	授权人签名
-------	-------

## 对停运消防设备采取安全措施

请在采取以上措施的前提下, 实施对相关消防系统的停运。在消防设备停运期间, 所有以上安全措施必须保持有效。将许可证背面挂在停运的消防设备上。将许可证的前面放入提供的工具袋中。

## 消防系统复位日期及时间

列出已复位及重新打开的阀门及系统的编号:	
消防系统已恢复, 测试已完成。	
日期/时间	授权人签名



Swiss Re

Corporate Solutions

消防设备停运许可证

# 注意安全

## 消防设备停运中

禁止动火作业\*。

请配备灭火器及消防水龙。

启动看火作业。

尽快结束工作，以使消防系统及时复位。

\* 在以下消防设备停运的情况下，动火作业是允许的：仅仅暂时停运需要进行动火作业区域上方的火灾侦测系统以防止正常动火作业引起的火警误报。

请参考消防设备停运设备工具包。